



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information	Allmän information	Av- och påstigning	finns inte		Information om BBR:s byggregler: En av- och påstigningsplats ska vara tydligt skyltad och markerad i marken, den ska finnas i nära anslutning till entrén, helst inte längre bort än 5-10 meter. Då av- och påstigningsplatsen används av fordon med lyft eller ramp på bilens baksida behöver utrymmet anpassa efter detta (längd 9 meter). Anmärkning: Markerad av- och påstigningsplats saknas. Möjlighet att stanna till för av- och påstigning i närheten av entrén finns.
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns inte		Information om BBR:s byggregler: Vid parkeringsanläggning med upp till 10 platser ska 1 vara reserverad för fordon med särskilt parkeringstillstånd. Dessa parkeringar ska vara tydligt skyltade och markerade med symbol och linjer i marken. Anmärkning: Markerad parkeringsplats för fordon med särskilt tillstånd saknas.
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfymerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Verksamhetsskylt / På annat ställe än på vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0	%	
		Lutning sidled	0	%	
	Plan skylt på annat ställe än på vägg	Skylten är lätt att upptäcka	ja (S)		
		Höjd underkant	80	cm	
		Höjd överkant	130	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Textstorlek (versaler)	100	mm	
		Utformning	text		
		Belyst skylt	nej (S)		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr	Yta framför dörr	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Dörrmatta	Gångmatta	lös, tunn (S)	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd				Dörröppningens fria bredd	81	cm	
	Tröskel				Tröskelhöjd från utsidan	25	mm	
					Vertikal tröskelhöjd från utsidan	10	mm	
					Avfasning från utsidan	saknas		
					Tröskelhöjd från insidan	10	mm	
					Vertikal tröskelhöjd från insidan	10	mm	
					Avfasning från insidan	behövs inte		



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från utsidan.
					
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej		
	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	Information om BBR:s byggregler: Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad. Anmärkning: Balken/markeringen över dörrens glasparti har inte tillfredsställande kontrast mot bakomliggande yta.
		Storlek (höjd)	160	mm	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	Information om BBR:s byggregler: Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad. Anmärkning: Balken/markeringen över dörrens glasparti har inte tillfredsställande kontrast mot bakomliggande yta.
		Storlek (höjd)	160	mm	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Höjd på dörröppnarens undre kant	47	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	70	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	230	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,15	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörröppnaren ska vara kontrastmarkerad, 0,40 NCS, mot bakomliggande yta. Anmärkning: Dörröppnaren har svag kontrast mot bakomliggande vägg. Dörröppnaren är svår att upptäcka.
		Dörröppnarens ljushetskontrast	svag		
		Passagetid	10	s	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	68	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	93	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	100	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,15	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörröppnaren ska vara kontrastmarkerad, 0,40 NCS, mot bakomliggande yta. Anmärkning: Dörröppnaren har svag kontrast mot bakomliggande vägg. Dörröppnaren är svår att upptäcka.
		Dörröppnarens ljushetskontrast	svag		
		Passagetid	15	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska försees med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas. Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska försees med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas. Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppningen har inte tillräcklig kontrast från in/ utsidan.
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning 	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer (S)		



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	200	cm	
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		
Väntrum / Sittplats		Utformning			
		Sitthöjd	47	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	65	cm	
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	jämnt (S)		
					



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm	Ytan framför köautomat	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
	Funktioner på automat	Höjd lägsta funktion	116	cm	
		Höjd högsta funktion	116	cm	
		Bekräftelse vid användning	nej		
		Välbelysta	ja (S)		
		Kan manövreras med en hand	ja (S)		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm		Fri yta under automat	ja		
		Avstånd till närmaste föremål	300	cm	
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej		
		Nummer vid ledig disk	synligt		
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån		Dörrbredd		85	cm
		Dörröppningens fria bredd			



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	Information om BBR:s byggregler: Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad. Anmärkning: Markeringen över dörrens glasparti har inte tillfredsställande kontrast mot bakomliggande yta.
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	60	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,50	NCS	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	69	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	87	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	300	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	
	Dörren öppnas endast av personal	Dörren öppnas endast av personal	ja		
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	68	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	93	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	15	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörröppnare ska placeras minst 70 cm, gärna 1 meter från hörn eller andra hinder. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren. Anmärkning: Dörröppnaren på insidan av dörren är placerad för nära hinder. Utrymmet vid dörröppnaren är trångt.
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	
	Dörren öppnas endast av personal	Dörren öppnas endast av personal	ja		



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas. Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas. Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	60	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,50	NCS	
Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	nej		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslinga vid disk	nej		Information om BBR:s byggregler: Receptionen ska vara utrustad med hörslinga s.k. receptionsslinga. Tydlig skylt ska informera om att teleslinga finns. Anmärkning: Receptionsslinga saknas.
Receptionshall / Reception / Sittplats	Utformning	Sitthöjd	47	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	64	cm	
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		





Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Disk		Höjd på diskens lägsta del	99	cm	
		Längd på diskens lägsta del	315	cm	
		Fri höjd under diskens lägsta del	94	cm	
		Benutrymme på djupet	10	cm	
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,40	NCS	
		Diskens ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare		Fast placerad	Höjd	108	cm
			Kännbar punkt på 5:an	ja	
			Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0	NCS
			Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS
			Ljushetskontrast	bra	
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura		



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus

	Utrymme	Längd	222	cm	
		Bredd	222	cm	
		Fri vändyta	150	cm	
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	90	cm	
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Stor behållare med lock	nej (S)		Information om BBR:s byggregler: På stora toaletter bör finnas behållare med lock stora nog för inkontinens-stomihjälpmedel eller vuxenblöja. Anmärkning: Stor och stabil behållare med lock saknas.
		Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus		
	Avlastningshylla	Höjd	82	cm	
		Längd	60	cm	
		Bredd	10	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		Placerad mellan handfat och toalettstol	nej		



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Klädkrok	Höjd	100	cm	Information om BBR:s byggregler: Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm. Anmärkning: Kroken sitter för högt och för nära hörn.
		Avstånd från hörn	10	cm	
Stor toalett inomhus / Skylt	Skylt med text 	Höjd underkant	145	cm	
		Höjd överkant	160	cm	
		Textstorlek (versaler)	16	mm	
		Text i relief	ja		
		Punktskrift	ja		
		Grafisk symbol	kännbar		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja		



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr	Längd	150	cm	
		Bredd	300	cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	86	cm	
					



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	60	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,50	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	144	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	40	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörrhandtag och låsvred ska vara lätta att nå. De ska vara placerade minst 70 cm men gärna 1 meter från hörn eller annat hinder på både in- och utsidan av dörren. Anmärkning: Dörrhandtaget och låsvredet är placerat för nära hörnet på insidan.
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	
					
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	60	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,50	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja		
	Draghandtag	Centralt placerat	ja		
		Monterat	vågrätt		
		Höjd	83	cm	
		Längd	80	cm	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol	Utformning	Höjd	48	cm	
		Sittring och lock av hårt material	nej (S)		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,20	NCS	Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska toalettstolen vara kontrastmarkerad mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS. Anmärkning: Toalettstolen är svagt markerad mot bakomliggande vägg.
		Ljushetskontrast mot vägg	svag		
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg	75	cm	
		Yta till vänster sett framifrån	93	cm	
		Yta till höger sett framifrån	89	cm	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,20	NCS	
		Ljushetskontrast	svag		
		Når framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand. Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,20	NCS	
		Ljushetskontrast	svag		
		Når framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	ja		
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	60	cm	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat	Handfat	Höjd	80	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	55	cm	
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	50	cm	
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
					
	Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	33	cm	
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	31	cm	
	Tvål	Höjd tvålfunktion	105	cm	
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	28	cm	
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	38	cm	
		Engreppsfunktion	nej (S)		
		Parfymerad	nej		
	Torkmöjlighet	Höjd	100	cm	
		Typ	pappershandukshållare		
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	50	cm	
		Höjd övre kant ner till golv	190	cm	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	75	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	25	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Nödlarm med sladd	Grepp- och tryckbar larmknapp på sladd	ja		
					



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Tvål	oparfymerad		
		Utrymningslarm	saknas		Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen. Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,20	NCS	Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska toalettstolen vara kontrastmarkerad mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS. Anmärkning: Toalettstolen är svagt markerad mot bakomliggande vägg.
			Ljushetskontrast mot vägg	svag	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Skylt		Höjd underkant	145	cm	
		Höjd överkant	160	cm	
		Textstorlek (versaler)	16	mm	
		Text i relief	ja		
		Punktskrift	ja		
		Grafisk symbol	kännbar		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån		Dörrbredd			
		Dörröppningens fria bredd	76	cm	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-05-27 13:53 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	60	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,50	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	60	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,50	NCS	



Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral, filial Torsvik
Kylvägen 4, 556 52 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-05-27 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-05-27 13:53 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse. Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.
Toalett inomhus / Handfat	Handfat	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0 NCS	Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska toalettstolen vara kontrastmarkerad mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS. Anmärkning: Toalettstolen saknar kontrast mot bakomliggande vägg.
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas		
	Vattenkran	Typ	spak		