

Legionella. Signeringslista spolningsrutiner, enhet och år _____

Med tappställe avses alla ställen där vatten är kopplat till maskin, utrustning och kran. Exempel på tappställe är kranar, spol-och diskdesinfektorer, toaletter och duschar. Tappställen som används minst en gång per vecka behöver inte spolas. Tappställen som används mindre än en gång per vecka spolas en gång per vecka, 2 minuter på varmt och 2 minuter på kallt vatten. Identifiera de tappställen som finns på enheten och signera nedan vid utförd spolning.

Vecka och dag										
Tappställe										

Legionella. Signeringslista spolningsrutiner, enhet och år _____

Med tappställe avses alla ställen där vatten är kopplat till maskin, utrustning och kran. Exempel på tappställe är kranar, spol-och diskdesinfektorer, toaletter och duschar. Tappställen som används minst en gång per vecka behöver inte spolas. Tappställen som används mindre än en gång per vecka spolas en gång per vecka, 2 minuter på varmt och 2 minuter på kallt vatten. Identifiera de tappställen som finns på enheten och signera nedan vid utförd spolning.

Vecka och dag Tappställe										

Legionella. Signeringslista spolningsrutiner, enhet och år _____